



160008220361



(2019) 国认监认字 (089) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

报告编号: 2020WT0059
Report No.: _____

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称: 有源滤波动态补偿综合装置
Name of products: _____

型号规格: SRAPF/SVG[400-300]-0.4
Type Specification: _____

委托人: 苏州工业园区苏容电气有限公司
Consign Unit: _____

检验类别: 委托试验
Kind of test: _____



国家电控配电设备质量监督检验中心
China National Center for Quality Supervision and Test of
Electrical Control and Distribution Equipment (CCDT)
天津天传电控设备检测有限公司
Tianjin Tianchuan Electric Control Equipment Test Co.,Ltd.




扫描全能王 创建

检验报告

报告编号: 2020WT0059

共 5 页 第 1 页

产品名称	有源滤波动态补偿综合装置			商标	
型号规格	SRAPF/SVG[400-300]-0.4			检验类别	委托试验
主要技术数据	/				
委托人	苏州工业园区苏容电气有限公司				
委托人地址	苏州工业园区唐庄路 298 号				
生产单位	苏州工业园区苏容电气有限公司				
生产单位地址	苏州工业园区唐庄路 298 号				
抽样地点	/			抽样日期	/
抽样者	/	抽样基数	/	抽样数量	/
送样者	杨翔宇	样品数量	1	到样日期	2020 年 02 月 25 日
样品编号	2020WG0054	样品状态	正常	生产日期	/
检验地点	天津市东丽开发区信通路 6 号				
检验依据	GB/T 2423.17-2008 《电工电子产品环境试验第 2 部分: 试验方法 试验 Ka: 盐雾》				
检验日期	2020 年 02 月 25 日至 2020 年 03 月 04 日				
检验结论	经 1 项试验验证, 检测结果符合检验依据的要求。试验合格。 签发日期: 2020 年 03 月 04 日 				
备注	检验项目见第 2 页。				

主检: 高帅

审核: 董小兴

签发: 张庆

CCDT.02.01-2016-V.02



扫描全能王 创建

检验报告

报告编号: 2020WT0059

共 5 页 第 3 页

盐雾试验	试验日期: 2020年02月25日~02月28日
	样品编号: 2020WG0054
检验依据: GB/T 2423.17-2008	
试验设备名称/编号: 盐水喷雾试验机 15-24; PH计 17-29; 量筒 17-44; 电子分析天平 16-10;	
一、试验情况:	
试验对象: <input type="checkbox"/> 整机 <input checked="" type="checkbox"/> 样块/零部件 (描述具体名称: 样块 门锁 紧固件 铰链)	
盐雾试验:	
试验箱温度: 35°C±2°C	
盐溶液 PH : 6.5-7.2	
盐溶液浓度(质量比): 5%±1%	
雾化沉积溶液: 1.0ml/h~2.0ml/h	
取样品部件放入试验箱中。试验箱温度为 35°C, 试验时间为 72h。	
试验后, 用水龙头对样品用水冲洗 5min, 用蒸馏水漂净, 再甩动除去水珠, 然后将试验样品存放在正常使用条件下 2h。	
完成后进行外观检查: 无锈蚀和破裂现象, 门铰链、门锁、紧固件无不正常影响。	
以下空白。	
二、结论: 合格。	



CCDT.02.01-2016-V.02



扫描全能王 创建

设备
★
专

检 验 报 告

报告编号: 2020WT0059

共 5 页 第 4 页

试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期至
1	盐水喷雾试验机	SFT150	15-24	2021年01月01日
2	PH计	PB-10	17-29	2020年04月21日
3	量筒	2000ml±20ml	17-44	2020年04月17日
4	电子分析天平	BSA224S	16-10	2021年01月01日
	以下空白			

质 量 部




检验报告

报告编号: 2020WT0059

共 5 页 第 5 页

样品照片



Handwritten text, possibly a signature or initials, written vertically on the right side of the page.

CCDT.02.01-2016-V.02



扫描全能王 创建

注 意 事 项

- 1、报告无“检验专用章”或检验单位公章无效。
- 2、复制报告未加盖“检验专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、签发人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、检验结果只与所试样品有关。
- 6、被检样品,除正当损耗不退外,其余按有关规定处理。
- 7、本报告部分复制无效。
- 8、本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

单位地址: 天津市东丽开发区信通路6号 邮政编码: 300300
电 话: 022-84376026 传 真: 022-84376023
Address: No.6, Xintong Road 300300
Dongli Development District Post code: 300300
Tianjin China
Tel: 022-84376026 Fax: 022-84376023

